certificato di validazione

Il protocollo di validazione Biosafe® nasce dall'esigenza di fare chiarezza all'interno di una realtà certificativa complessa e di fornire un unico marchio, autorevole e garantito, affinché produttori e consumatori possano trovare un contesto di dialogo condiviso, semplice, trasparente e sicuro.

Biosafe® valuta un prodotto da costruzione e/o un sistema impiantistico attraverso un processo di analisi bibliografica delle certificazioni già in possesso del produttore, lo studio delle prestazioni legate alle relative tecnologie "attive" e/o "basso-emissive" ed un approfondimento diagnostico diretto al fine di estrapolare le reali caratteristiche di prodotto legate all'indoor air quality.


- sulla base dei campioni pervenuti da parte di **Biohabitat Service s.r.l.** presso la nostra sede ed accuratamente analizzati:
 - prova sull'emissività di prodotto effettuata nel 2019 dai laboratori CATAS di San Giovanni al Natisone (UD) ed eseguiti su camera di prova secondo UNI 16000 (test report n. 264597/1)
- su quanto effettivamente e direttamente sperimentato sul campo (UNI 14412) attraverso l'utilizzo del suddetto sistema/prodotto e con l'analisi in loco dei sui effetti sulla qualità dell'aria interna,



certifica

il riconoscimento e la validazione della **parete Biohabitat in legno massiccio senza colle e chiodi** nel proprio Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale per la verifica, la progettazione e la gestione dell'indice di qualità dell'aria interna negli edifici ad altissima efficienza energetica.

Al suddetto prodotto commercializzato da Biohabitat potrà essere assegnato il seguente sigillo di qualità:



certificato di validazione

La seguente Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è parte integrante del presente Certificato di Validazione (costituito da un totale di n.2 pagine) e viene rilasciata al fine di attestare la veridicità del documento:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto Leopoldo Busa, nato a Udine (UD) il 13/03/1973, residente a Padova in via Gabana n.8, CF BSULLD73C13L483Q, in qualità di Amministratore Delegato di Bio-Safe®, società a responsabilità limitata con sede in Padova in galleria dei Borromeo n.3, PI 05115960287, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 DPR 28/12/2000, n. 445,

dichiara

- che il prodotto validato soddisfa i criteri ambientali minimi (CAM) del PANGPP (DM MiTE 23/06/2022)
 di cui al capitolo "Emissioni negli Ambienti Confinati (Inquinamento Indoor)" punto 2.5.1 e alla relativa tabella, nonché i criteri premianti del DM medesimo di cui al capitolo "Emissioni Indoor" punto 3.2.8 e alla relativa tabella;
- che il prodotto validato rientra nella classe di certificazione A+ relativa alla normativa francese di cui al Decrèt 321/2011;
- che tutti i documenti sulla base dei quali è stato redatto il presente Certificato di Validazione sono in possesso della certificante e dimostrano la rispondenza dei requisiti prestazionali di prodotto al protocollo Biosafe®;
- che tali documenti sono coperti da vincolo di segretezza e possono essere esibiti solo previa autorizzazione scritta della certificata.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padoua, 04/11/2022

eopoldo Busa (AD Biosafe®)